IRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BACĂU
LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
CHIMIE SANITARĂ ȘI MICROBIOLOGIE APĂ - înregistrat M.S. nr. 628/07.06.2023
Operator de date cu caracter personal nr.14781

RAPORT DE INCERCARE NR. 1749 DATA: 23.10.2025

BENEFICIAR/ ADRESA: **UAT ORBENI**

TIPUL PROBEI: apă potabilă STATIE DE APA/ ORBENI
PUNCT PRELEVARE: **IESIRE STATIE-FAM.PAPUSNEAC,ORBENI**

PRELEVAT DE : **BENEFICIAR / CONTRACT / ADRESA / 20050 / 23.10.2025 /**

Data intrării probei în laborator: **23.10.2025** Durata efectuării încercării: 72h

Mod de prelevare încercări microbiologice - conform SR EN ISO 19458:2007

Mod de prelevare încercări fizico-chimice - conform: SR EN ISO 5667-1:2023; SR EN ISO 5667-3:2024; SR ISO 5667-5:2017

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
pH	unitati pH	SR ISO 10523:2012	6,5 - 9,5	7,53
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	Acceptabilă pt. consumatori și fără modificări anormale	0,22
Conductivitate electrică	µS/cm	SR EN 27888/1997	max. 2500	484,4
Amoniu	mg NH_4^+/l	SR ISO 7150-1:2001	max. 0,5	0,234
Nitriti	mg NO_2^-/l	SR ISO 26777:2006	max. 0,1 / max. 0,5	<limita de masurare
Nitrati	mg NO_3^-/l	SR ISO 7890-3:2000	max. 50	0,31
Fier	micrograme/l	Method 8008	max. 200	20

Lucrat de: CIOBANU DANIELA CHIMIST PRINCIPAL

NOVAC ALINA
BIOCHIMIST MEDICAL
PRINCIPAL-BIOCHIMIE MEDICAL/
SPECIALIST CHIMIE SANITARA
COD 340064

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Numar de colonii la 22°C	UFC/mL	SR EN ISO 6222 :2004	Nici o modificare anormala	0
Numar de colonii la 37°C	UFC/mL	SR EN ISO 6222:2004	Nici o modificare anormala	0
Bacterii coliforme	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1 :2014 A1:2017	0	0
Escherichia coli	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	0
Enterococi	UFC/100 mL	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0

Lucrat de:

Aprobat,
Coordonator laborator

Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.
Rezultatele se refera numai la proba analizata
Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.