



NR. 3829/16.07.2025

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BACĂU
Departamentul de Supraveghere în Sănătate Publică-C.E.F.R.M.V.M.
Colectivul Igiena Mediului
Operator de date cu caracter personal nr.14781



Nr. 12362/... 16.07.2025

Către,

U.A.T. ORBENI

În conformitate cu legislația în vigoare a fost analizată o probă de apă în cadrul monitorizării operaționale, conform programului de monitorizare înaintat către Direcția de Sănătate Publică a Județului Bacău, după cum urmează:

leșire stație: Fam. Păpușneac – Raport de încercare nr. 954/02.07.2025;

Calitatea apei se încadrează în prevederile legislației specifice (OG 7/2023), la parametrii analizați.

Producătorul de apă are obligația să afișeze pe site-ul propriu rezultatele ale rapoartelor de încercare și recomandările Direcției de Sănătate Publică a Județului Bacău!

În baza contractului încheiat de instituția dumneavoastră cu Direcția de Sănătate Publică a Județului Bacău, vă trimitem anexat buletinele de analiză în original, cu mențiunea că factura este încărcată pe platforma e-Factura.

Cu stimă,

DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. Carmen Mihaela ARIM



	Nume, Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Avizat	Dr. Linda Voinea	Medic Coordonator Departament Supraveghere în Sănătate Publică		co
Avizat	Dr. Nicoleta Bălășoiu	Șef Compartiment E.F.R.M.		9
Elaborat	Ing. Liviu Furtună	Inspector de specialitate I		4

RAPORT DE INCERCARE NR. 954 DATA: 02.07.2025

BENEFICIAR/ ADRESA: UAT ORBENI

TIPUL PROBEI: apă potabilă
PUNCT PRELEVARE: RETEA COMUNALA/ ORBENI
SISTEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ORBENI / IESIRE STATIE
PAPUSNEAC

PRELEVAT DE : BENEFICIAR / PLATA / ADRESA / 12362 / 02.07.2025 /

Data intrării probei în laborator: 02.07.2025 Durata efectuării încercării: 72h

Mod de prelevare încercări microbiologice - conform SR EN ISO 19458:2007

Mod de prelevare încercări fizico-chimice - conform: SR EN ISO 5667-1:2023; SR EN ISO 5667-3:2024; SR ISO 5667-5:2017

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
pH	unitati pH	SR ISO 10523:2012	6,5 - 9,5	7,84
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	Acceptabilă pt. consumatori și fără modificări anormale	0,80
Conductivitate electrică	μS/cm	SR EN 27888/1997	max. 2500	509,4
Amoniu	mg NH ₄ ⁺ /l	SR ISO 7150-1:2001	max. 0,5	0,213
Nitriti	mg NO ₂ ⁻ /l	SR ISO 26777:2006	max. 0,1 / max. 0,5	0,001
Nitrati	mg NO ₃ ⁻ /l	SR ISO 7890-3:2000	max. 50	2,10
Cloruri	mg Cl ⁻ /l	SR ISO 9297:2001	max. 250	31,15
Indice de permanganat	mg O ₂ /l	SR EN ISO 8467:2001	max. 5	0,96
Suma de calciu si magneziu	grade germane	SR ISO 6059 :2008	min. 5	1,88
Fier	micrograme/l	Method 8008	max. 200	30
Mangan	micrograme/l	Method 8149	max. 50	20

Lucrat de: CIOBANU DANIELA
CHIMIST PRINCIPAL

NECHITA CARMEN
Subsecretar Laborator
Chimie Sanitară

NOVAC ALINA
BIOCHIMIST MEDICAL
PRINCIPAL-BIOCHIMIE MEDICALĂ
SPECIALIST CHIMIE SANITARA
COD 340064

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Numar de colonii la 22°C	UFC/mL	SR EN ISO 6222 :2004	Nici o modificare anormala	0
Numar de colonii la 37°C	UFC/mL	SR EN ISO 6222:2004	Nici o modificare anormala	0
Bacterii coliforme	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1 :2014 A1:2017	0	0
Escherichia coli	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	0
Enterococi	UFC/100 mL	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0

Lucrat de:

DR. CRISTINA ALINA
Medic Primar
Medicina de Laborator
Cod 07510

Aprobat,
Coordonator laborator

Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.

Rezultatele se refera numai la proba analizata

Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.